



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотrebnadzor.ru, <http://67.rosпотrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 02-663 214013, Смоленская область, город Смоленск, « 30 » сентября 2024 г.
ул. Кирова, 26

(место выдачи предписания)

Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Пластомак Екатериной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Бабочка» города Смоленска

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в части ст. 28 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в нарушении требований:

- 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (котлы для приготовления II-х, III-х блюд);

- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - покрытие мебели частично имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение их уборки с моющими и дезинфицирующими средствами в следующих помещениях: в средней группе (кровати), в старшей группе (кровати), во 2-й младшей группе (кровати), в подготовительной группе (столы), в буфетных в 2-ой младшей, средней, старшей группах поверхность мебели (шкафов и полок) для хранения посуды не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию (сколы на поверхности);

- 2.4.13 СП 2.4.3648-20 - не все окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками (отсутствуют сетки на окнах в старшей и 2-ой младшей группах);

- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - покрытие потолка, стен частично с дефектами, нарушениями целостности, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: на одной стене в старшей и подготовительной группах отмечено наличие обоев, на стенах и потолке в игровой средней группы отмечено наличие трещин, на стене в игровой в подготовительной группе отмечено наличие трещин, в т.ч. над окном, подтеков, в туалетной комнате на потолке в старшей группе отмечено наличие трещин, следов подтеков, на стене в буфете 2-ой младшей группы отмечено наличие трещин, на потолке музыкального зала отмечено наличие трещин, отделка стен и потолка в помещении овощехранилища не позволяет проводить уборку, стены не имеют поверхность, которая не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, в помещении для хранения грязного белья на стенах и потолке отмечено наличие следов подтеков, в помещении для хранения чистого и запасного белья фрагментарно отсутствует керамическая плитка;

- п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 - конструкция окон в подготовительной группе (спальня) не позволяет проводить проветривание и уборку (окна не открываются).

- 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в горячем цеху, где установлено оборудование, являющееся источником выделения тепла дополнительно установлена местная система вытяжной вентиляции, при этом

руководителем не представлены результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что не позволяет оценить работу вентиляции;

- п 3.1.2 СП 2.4.3648-20 - полы в теневых навесах с нарушением целостности (выбоины) на 3-х площадках (2-я младшая, старшая, средняя)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 – обеспечить наличие посуды для приготовления II-х, III-х блюд из нержавеющей стали;
 - 2) В соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – обеспечить покрытие мебели без дефектов и повреждений, материалами, допускающими проведение их уборки с моющими и дезинфицирующими средствами в следующих помещениях: в средней группе (кровати), в старшей группе (кровати), во 2-й младшей группе (кровати), в подготовительной группе (столы), в буфетных в 2-ой младшей, средней, старшей группах (шкафы и полки для хранения посуды);
 - 3) В соответствии с 2.4.13 СП 2.4.3648-20 - обеспечить наличие москитных сеток на окнах, открываемых для проветривания (старшая и 2-ая младшая группа);
 - 4) В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить покрытие потолка, стен без дефектов и нарушений целостности, материалами, позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в старшей группе (стена в игровой, потолок в туалетной комнате), подготовительной группе (стена в игровой), средней группе (стена и потолок в игровой), подготовительной группе (стена в игровой, в т.ч. над окном), 2-ой младшей группе (стена в буфете), музыкального зала (потолок), овощехранилище (стены и потолок), прачечная - в помещении для хранения грязного белья (стены и потолок), в помещении для хранения чистого и запасного белья (стена);
 - 5) В соответствии с 2.7.4 СП 2.4.3648-20 – обеспечить работу местной вытяжной вентиляции в горячем цеху, где установлено оборудование, являющееся источником выделения тепла, представить результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
 - 6) В соответствии с п 3.1.2 СП 2.4.3648-20 - обеспечить цельное покрытие полов в теневых навесах во 2-й младшей, средней, старшей группах;
 - 7) В соответствии с п 2.7.2 СП 2.4.3648-20 – обеспечить конструкцию окон в подготовительной группе (спальне) с возможностью проведения проветривания и уборки.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 22 «Бабочка» города Смоленска, 214013, Смоленская область, город Смоленск, ул. Кирова, 26

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «19» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Пластомак Е.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » сентября 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)